

Assemblin

Rackarberget Etapp 1

Ombyggnad



MATERIALBESKRIVNING

2018-12-10

Björkgatan 59
753 23 Uppsala

Upprättad av: Olof Carlén
Uppdragsnummer: 17217033

Materialbeskrivning

Projekt: Rackarberget Et1
 Projektnummer: 17217033
 Datum: 2018-11-21
 Rev. 2018-12-10

Assemblin

AMA-kod	Produkt	Mängd	Rev Datum	Anmärkning
QAB	LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT			
	LB01			
	Luftbehandlingsaggregat			
	Fabrikat: Swegon			
	Typ: Gold F PX 012	1		Betjänar Hus G del 1
	LB02			
	Luftbehandlingsaggregat			
	Fabrikat: Swegon			
	Typ: Gold F PX 020	1		Betjänar Hus G del 2 och 3
	LB03			
	Luftbehandlingsaggregat			
	Fabrikat: Swegon			
	Typ: Gold F PX 012	1		Betjänar Hus G del 4
	LB04 och LB05			
	Luftbehandlingsaggregat			
	Fabrikat: Swegon			
	Typ: Gold F PX 011	2		Hus K och L
QE	FLÄKTAR			
	FF01-03			
	Frånluftsfläkt			
	Fabrikat: Östbergs			
	Typ: CK 100 C1 EC	3		Betjänar UC, El rum och bredband
	Tillbehör:			
QEH.1	BRANDGASFLÄKTAR			
	LB04-FF01/LB05-FF01			
	Brandgasfläkt			
	Fabrikat: Systemair			
	Typ: MUB 025 315EC	2		Brandbypass på LB04 och LB05
QJB	SPJÄLL			
	SP11			
	Cirkulärt injusteringsspjäll/mätspjäll			
	Fabrikat: Lindab			
	Typ: Diru			
	Storlek: 250	4		
	160	1		
	125	51		
	100	31		
	SP21			
	rektangulärt injusteringsspjäll/mätspjäll			
	Fabrikat: Ekovent			
	Typ: EKO-J			
	Storlek: 300x200	2		
	400x200	3		
	600x200	2		
	500x250	3		
	800x200	1		
	500x350	1		
	300x250	1		

Materialbeskrivning

Projekt: Rackarberget Et1
 Projektnummer: 17217033
 Datum: 2018-11-21
 Rev. 2018-12-10

Assemblin

AMA-kod	Produkt	Mängd	Rev Datum	Anmärkning
	SP13			
	Cirkulärt avstängningsspjäll med motor			
	Fabrikat: Ekovent			
	Typ: EKO-SR			Vid brandbypass
	Storlek 250	2		
	Storlek 315	3		
	SP23			
	Rektangulärt avstängningsspjäll med motor			
	Fabrikat: Swegon			
	Typ: TBSA-5-XXX-XXX-1-1			
	Storlek: 1000x400	3		
	400x300	2		
QJC.12	BRANDSPJÄLL OCH SPJÄLL MED BRANDF. SJÄLVVERKANDE BRANDGASSPJÄLL			
	BS11			
	Fabrikat: Ekovent			
	Typ: EKO-BSV			
	Storlek: 100	63		
	125	78		
QJC.2	BRAND/BRANDGASSPJÄLL			
	BBGS11			
	Fabrikat: ABC			
	Typ: SC-60			
	125	6		
	Cirkulärt brand/brandgasspjäll EI60			
	BBGS11			
	Fabrikat: Ekovent			
	Typ: EKO-SRGB2			
	Storlek: 100	4		
	160	1		
	200	1		
	BBG21			
	Rektangulärt brand/brandgasspjäll EI60			
	Fabrikat: Ekovent			
	Typ: EKO-JBG2			
QK	Storlek: 300x250	1		
	LJUDDÄMPARE			
	LD11			
	Cirkulär ljudämpare med cirkulär anslutning			
	Fabrikat: Lindab			
	Typ: SLCU			
	Storlek: 125 300 50	1		
	100 300 50	5		

Materialbeskrivning

Projekt: Rackarberget Et1
 Projektnummer: 17217033
 Datum: 2018-11-21
 Rev. 2018-12-10

Assemblin

AMA-kod	Produkt	Mängd	Rev Datum	Anmärkning
	LD21			
	Rektangulär ljuddämpare med cirkulär anslutning			
	Fabrikat: Lindab			
	Typ: LRCA			
	Storlek: 100 500	155		
	125 500	42		
	LD22			
	Rektangulär ljuddämpare			
	Fabrikat: Swegon			
	Typ: CADENZA			
	Storlek: 300x250-650	1		
	500x250-650	2		
	500x350-650	1		
	600x200-650	1		
	600x300-650	1		
	1000x400-650	2		
	LD23			
	Fabrikat: Swegon			
	Typ: LENTO			
	Storlek: 1000x400	1		
	KOMBINERAD UTE-/AVLUFTSHUV			
	KHXX			
	Rektangulär kombihuv			
	Fabrikat: Bevent-rasch			
	Typ: DELTA-KH			
	Kulör: Enl A			
	Storlek: DELTA-KH-500-1-1 (LB01+LB03)	2		
	DELTA-KH-600-1-1 (LB02)	1		
	DELTA-KH-400-1-1 /LB04+LB05)	2		
	TGXX			
	Kombinerad takgenomföring EI30			
	Fabrikat: Bevent-rasch			
	Typ: BRTF			
	Storlek: BRTF-500-1-0-0-800-3 (LB01+LB0)	2		
	BRTF-600-1-0-0-800-3 (LB02)	1		
	BRTF-400-1-0-0-800-3 (LB04+LB0)	2		
QMB.1	YTTERVÄGGSGALLER			
	Cirkulära			
	YG11			
	Fabrikat: Lindab			
	Typ: YGC			
	Storlek: 125	9		
QMC	TILLUFTSDON			
	TN1			
	Fabrikat: Lindab			
	Typ: E50			
	Storlek: 125	3		
	TD11			
	Ventil			
	Fabrikat: Fläktgroup			
	Typ: STI-100-03-C	326		
	STI-125-03-C	4		

Materialbeskrivning

Projekt: Rackarberget Et1
 Projektnummer: 17217033
 Datum: 2018-11-21
 Rev. 2018-12-10

Assemblin

AMA-kod	Produkt	Mängd	Rev Datum	Anmärkning
	TD61			
	Takdon, dysdon med anslutningslåda			
	Fabrikat: Klimatbyrån			
	Typ: DXR-160	5		
QMD				
	ÖVERLUFTSDON			
	ÖD1			
	Cirkulärt			
	Fabrikat: Fläktgroup			
	Typ: RKT-125	3		
	RKT-160	4		
QME				
	FRÅNLUFTSDON			
	FD11			
	Kontrollventil			
	Fabrikat: Fläktgroup			
	Typ: GPDF-C			
	Storlek: 100	297		
	125	10		
QMF.1	AVLUFTSDON			
	AVLUFTSDON MED YTTERVÄGGSGALLER			
	YG11			
	Cirkulärt ytterväggsgaller			
	Fabrikat: Ekovent			
	Typ: EKO-YR-125-2	9		
	ÖVRIGT			
	Takhuv			
	THXX			
	Fabrikat: ABC			
	Typ: VHS			
	Storlek: 160	6		
	Rensluckor			
	RL11			
	Cirkulär renslucka			
	Fabrikat: Lindab			
	Typ: EPFH			
	Storlek: 125	2		
	160	1		
	200	1		
	RL14			
	Cirkulär renslucka EI60			
	Fabrikat: Lindab			
	Typ: KCU			
	Storlek: 100	7		
	125	74		
	160	20		
	Spisfläkt			
	Fabrikat: Franke			
	Typ: F240-10	36		
	Spiskåpa			
	Fabrikat: Franke			
	Typ: F252-10	46		

Materialbeskrivning

Projekt: Rackarberget Et1
 Projektnummer: 17217033
 Datum: 2018-11-21
 Rev. 2018-12-10

Assemblin

AMA-kod	Produkt	Mängd	Rev Datum	Anmärkning
	Kanaler			
	Cirkulära			
	Fabrikat: Lindab			
	Rektangulära:			
	Fabrikat: Lindab			
	U = Uteluft			
	T= Tilluft			
	F=Frånluft			
	A=Avluft			
	Ö=Överluft			
	1=Förzinkad plåt			
	Isolering			
	B11 =Utv. Nätmatta EI15+folie			
	B13=Utv.Nätmatta EI30+folie			
	B16=Utv. Nätmatta EI60+folie			
	K13=Utv.Kondensisolering 30mm lamell+alu folie			